

प्रश्न

दमकल केंद्र अधिकारी,
नगर निगम, सोहताक

सेवा में

उपमहानि अधिकारी (नाम)
सोहताक ।

क्रमांक

दिनांक

विषय

अपरोक्ष शिप पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक _____ दिनांक _____ के सन्दर्भ में

प्रस्तावित स्थल का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया कि _____ के लिए जगह ठीक है । कारगर
माही के लिए पर्याप्त रास्ता है । फिर भी आग्न सुरक्षा की दृष्टि से निम्न सुझाव जरूरी है :-

1. पण्डाल पर पर्द / कनात सूती कपडे के होने चाहिये ।
2. जनरेटर पण्डाल से 50 फुट दूरी पर रखा जाये ।
3. _____ स्थल पर कोई भी ज्वलनशील वस्तु ना रखे ।
4. पण्डाल में दूग्धपान वर्जित होना चाहिए ।
5. पण्डाल स्थल पर पानी का उचित प्रबन्ध रखे ।
6. पण्डाल के तीन मीटर चौड़े दो निकास द्वार होने चाहिए ।
7. पण्डाल में बिजली-फिटिंग को वायरिंग लाईसेंस होल्डर / दक्ष गिरो द्वारा करवाई जाये तथा बिजली की
तार का कोई भी जोड़ ढीला/खुला हुआ ना हो तथा गिरत्री द्वारा अनापत्ति प्रमाण लिया जाये कि बिजली
फिटिंग दुरुस्त है किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है ।
8. पण्डाल के चारो तरफ कम से कम तीन मीटर छाती जरूर होनी चाहिये ।
9. किसी भी अशुभ घटना होने पर तुरन्त 250488 / 101 पर दमकल विभाग पर सूचित करे ।

अपरोक्ष अनुसार सम्बन्धित को _____ करने पर इस कार्य को कोई आपत्ति नहीं है रिपोर्ट

है ।